



Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika
Instytut Badawczy Przemysłu Maszynowego, przedsiębiorstwo państwowe, Brno, Republika Czeska

CERTYFIKAT Z TESTÓW

Numer **O-31-00755-16**

Producent „Galmet Sp. z o.o.“ Sp. K.
ul. Raciborska 36
48-100 Głubczyce
Polska

Produkt Pompa ciepła z podgrzewaczem c.w.u.

Rodzaj oznaczenie /
znak towarowy **Basic GT**

Metoda testowa ČSN EN 16147:2011, EHPA regulacja badań V1.7

Podstawy zaświadczenia Protokół z przeprowadzonego testu: 31-9863/T2 z 13.07.2016 r.
i Dokumentacja techniczna przedstawiona przez „Galmet Sp. z o.o.“ Sp. K.

Pojemność zbiornika	litry	200
Temperatura termostatu	°C	55
Źródłowa temperatura powietrza	°C	15 (12)
Czas nagrzewania t_h	min	304,13
Energia elektryczna W_{eh}	kWh	2,036
Pobór mocy w stanie spoczynku P_{es}	W	29,4
Cykl pobierania	Nr	L
Całkowita energia cieplna użyteczna podczas całego cyklu pobierania Q_{TC}	kWh	11,8178
Całkowite zużycie energii elektrycznej podczas cyklu pobierania W_{EL-TC}	kWh	3,3829
Współczynnik efektywności COP_{DHW}	-	3,493
Referencyjna temperatura ciepłej wody Θ'_{WH}	°C	50,27
Maksymalna ilość ciepłej wody użytkowej V_{max}	m ³	0,197

Instytut Badawczy Przemysłu Maszynowego, przedsiębiorstwo państwowe potwierdza niniejszym certyfikatem, że badanie produktu, którego dotyczy dało wyniki wskazane powyżej. Instytut Badawczy Przemysłu Maszynowego, przedsiębiorstwo państwowe jest akredytowanym Laboratorium 1045.1.



Zarejestrowane Centrum Badań



O-31-00755-16, strona 1 (2)

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz





Instytut Badawczy Przemysłu Maszynowego, przedsiębiorstwo państwowe potwierdza niniejszym certyfikatem, że badanie produktu, którego dotyczy dało wyniki wskazane powyżej. Instytut Badawczy Przemysłu Maszynowego, przedsiębiorstwo państwowe jest akredytowanym Laboratorium 1045.1

Brno 13.07.2016 r.

Milan Holomek

Kierownik ds. Grzewczych i Urządzeń Ekologicznych
Kierownik Laboratorium Badawczego



- KONIEC CERTYFIKATU Z TESTŮ -