

## Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model(-e): .....Prima 3F 16GT  
 Pompa ciepła powietrze/woda: .....tak  
 Pompa ciepła woda/woda: .....nie  
 Pompa ciepła solanka/woda: .....nie  
 Niskotemperaturowa pompa ciepła: .....nie  
 Wyposażona w dodatkowy ogrzewacz: .....tak  
 Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła: .....nie

Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)		J.m.	Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)		J.m.
		16GT					16GT		
Znamionowa moc cieplna	Prated	15/13		kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ns	184 / 137		%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj					Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj				
Tj = - 7 °C	Pdh	13,3 / 11,7		kW	Tj = - 7 °C	COPd	2,64 / 2,02		-
Tj = + 2 °C	Pdh	8,2 / 7,3		kW	Tj = + 2 °C	COPd	4,59 / 3,42		-
Tj = + 7 °C	Pdh	6,3 / 6,0		kW	Tj = + 7 °C	COPd	6,62 / 4,93		-
Tj = + 12 °C	Pdh	7,3 / 6,9		kW	Tj = + 12 °C	COPd	8,13 / 6,02		-
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	13,3 / 11,7		kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	2,64 / 2,02		-
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	12,6/10,5		kW	Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	2,51 / 1,82		-
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-7		°C	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10		°C
Współczynnik strat	Cdh	0,97		-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	60		°C

Parametr	Symbol	Wartość 16GT	J.m.	Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55) 16GT	J.m.
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	POFF	0,021		Psup		2,6 / 2,5	kW
Tryb wyłączzonego termostatu	PTO	0,026					
Tryb czuwania	PSB	0,021				prąd elektryczny	
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK	-					
Pozostałe parametry				znamionowe natężenie przepływu powietrza			
Regulacja wydajności		Inwerter		-		4650	m <sup>3</sup> /h
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	L <sub>WA</sub>	56	dB				
Dane kontaktowe		Galmet, ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce, 77 40 34 500					