

Informacje o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model(-e):Prima 6GT,
 Pompa ciepła powietrze/woda:tak
 Pompa ciepła woda/woda:nie
 Pompa ciepła solanka/woda:nie
 Niskotemperaturowa pompa ciepła:nie
 Wyposażona w dodatkowy ogrzewacz:tak
 Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła:nie

Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)		J.m.	Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55)		J.m.
		6GT					6GT		
Znamionowa moc cieplna	Prated	7 / 6		kW	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ns	193 / 140		%
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj					Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj				
Tj = - 7 °C	Pdh	5,7 / 5,2		kW	Tj = - 7 °C	COPd	3,02 / 2,13		-
Tj = + 2 °C	Pdh	3,7 / 3,1		kW	Tj = + 2 °C	COPd	4,76 / 3,58		-
Tj = + 7 °C	Pdh	3,2 / 2,9		kW	Tj = + 7 °C	COPd	6,79 / 4,74		-
Tj = + 12 °C	Pdh	3,8 / 3,6		kW	Tj = + 12 °C	COPd	8,85 / 6,39		-
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	5,7 / 5,2		kW	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	3,02 / 2,13		-
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	5,4 / 4,5		kW	Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	2,68 / 1,83		-
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-7		°C	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10		°C
Współczynnik strat	Cdh	0,95		-	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	65		°C

Parametr	Symbol	Wartość 6GT	J.m.	Parametr	Symbol	Wartość (W35 / W55) 6GT	J.m.
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny				Ogrzewacz dodatkowy			
Tryb wyłączenia	POFF	0,015		Znamionowa moc cieplna	Psup	1,4 / 1,2	kW
Tryb wyłączonego termostatu	PTO	0,020		Rodzaj pobieranej energii		prąd elektryczny	
Tryb czuwania	PSB	0,015					
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK	-		Pozostałe parametry			
Regulacja wydajności		Inwerter		znamionowe natężenie przepływu powietrza	-	2770	m ³ /h
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz	L _{WA}	51	dB				
Dane kontaktowe	Galmet, ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce, 77 40 34 500						