

Instrukcja instalacji i konserwacji



Pompa ciepła Airmax² 16-30GT

„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K., ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce
Serwis +48 77 40 34 530, Dz. tech. ds. pomp ciepła +48 77 40 34 556



	Nr katalogowy	Model
☐	09-261600	16GT
☐	09-262100	21GT
☐	09-262600	26 GT
☐	09-263000	30 GT

- 1 -

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI

„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K., ul Raciborska 36 48-100 Głubczyce +48 77 40 34 556
www.galmet.com.pl; e-mail: pompyniepla@galmet.com.pl

Spis treści

1.	Wstęp	5
2.	Bezpieczeństwo	5
2.1	Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa	5
2.2	Kwalifikacje instalatora.....	7
2.3	Przepisy i normy	7
3.	Dokumentacja	7
3.1	Zastosowanie instrukcji	7
3.2	Obowiązki instalatora w zakresie dokumentacji.....	7
4.	Opis systemu z powietrzną pompą ciepła	8
4.1	Elementy systemu	8
4.2	Zasada działania powietrznej pompy ciepła.....	8
4.3	Opis techniczny pompy ciepła Airmax ²	9
4.4	Parametry techniczne pompy ciepła Airmax ²	9
4.5	Obszar pracy urządzenia.....	11
4.6	Charakterystyki pompy ciepła Airmax ²	12
4.7	Schematy grzewcze obsługiwane przez sterownik	16
4.8	Regulacja pogodowa, termostat	17
4.9	Zastosowane pompy obiegowe.....	18
4.9.1	UPM XL 25-125 130 PWM	18
4.9.2	UPML GEO 25-105 130 PWM	19
5.	Zastosowane zabezpieczenia w urządzeniu	20
5.1	Presostat wysokiego ciśnienia.....	20
5.2	Presostat niskiego ciśnienia.....	20
5.3	Czujnik przepływu.....	20
5.4	Czujnik kolejności zaniku fazy.....	21
5.5	Dodatkowe zabezpieczenia w oprogramowaniu	21
5.5.1	Maksymalna i minimalna temperatura powrotu z instalacji.....	21
5.5.2	Minimalna i maksymalna temperatura powietrza	22
5.5.3	Maksymalna temperatura gorącego gazu.....	22
6.	Opis produktu.....	22
6.1	Oznakowanie CE	22
6.2	Dane zawarte na tabliczce znamionowej	22

6.3	Etykieta energetyczna	23
7.	Budowa produktu.....	24
7.1	Widok ogólny.....	24
7.2	Wymiary - widok z przodu, z boku, z tyłu.....	24
7.3	Widok z tyłu.....	28
7.4	Budowa wewnętrzna.....	29
7.5	Schemat obiegu chłodniczego czynnika roboczego	30
7.6	Pompy obiegowe.....	31
8.	Montaż	32
8.1	Informacje wstępne.....	32
8.1.1	Transport urządzenia.....	32
8.1.2	Miejsce montażu- minimalne odległości	33
8.1.3	Ustawienie produktu	34
8.1.4	Zdejmowanie ścianki przedniej (serwisowej).....	36
8.2	Podłączenie hydrauliczne	37
8.2.1	Zastosowane rury przyłączeniowe	38
8.2.2	Wybór schematu hydraulicznego w oprogramowaniu	40
8.2.3	Podłączenie pompy ciepła do obiegu grzewczego i zbiornika ciepłej wody użytkowej 40	
8.2.4	Podłączenie pompy ciepła do obiegu glikolowego (przy wykorzystaniu wymiennika płytowego).....	41
8.2.5	Napełnianie i odpowietrzanie obiegu grzewczego wodą.....	42
8.2.6	Napełnianie i odpowietrzanie obiegu grzewczego roztworem glikolowym.....	42
8.3	Podłączenie elektryczne	43
8.3.1	Zasady bezpieczeństwa	43
8.3.2	Schematy instalacji elektrycznej urządzenia	44
8.3.3	Sterownik ECOtronic 200- budowa	47
8.3.4	Podłączenia zasilania trójfazowego.....	47
8.3.5	Uruchomienie	49
8.3.6	Podłączenie pompy cyrkulacyjnej c.w.u.....	50
8.3.7	Podłączenie grzałki zbiornika ciepłej wody użytkowej.....	50
8.3.8	Podłączenie pompy obiegowej i mieszacza obiegu podłogówki.....	51
8.3.9	Podłączenie pompy obiegowej obiegu grzejnikowego	52
8.3.10	Zawór 3-drogowy strefowy	52

8.3.11	Podłączenie modułu internetowego	55
8.3.12	Przedłużanie przewodów	55
9.	Kaskada.....	57
10.	Uruchomienie	59
10.1	Włączenie zasilania.....	59
10.2	Włączenie regulatora	59
10.3	Pierwsze uruchomienie	59
11.	Ustawienia parametrów.....	59
11.1	Temperatura zadana	59
11.2	Krzywa grzewcza.....	60
11.3	Termostat	60
11.4	Harmonogram	60
11.5	Komunikaty błędów.....	60
11.6	Przekazanie urządzenia użytkownikowi	62
12.	Przeglądy i konserwacja	62
12.1	Przeglądy okresowe.....	62
12.2	Kontrola parametrów instalacji i konserwacja	62
13.	Recykling, odpady.....	62
13.1	Opakowanie.....	62
13.2	Urządzenie	62
13.3	Czynnik chłodniczy.....	62

1. Wstęp

Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla instalatora powietrznej pompy ciepła. Instalacja powinna być przeprowadzona przez **certyfikowanego/licencjonowanego** instalatora Galmet.

2. Bezpieczeństwo

2.1 Ostrzeżenia i wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie zapoznać się niniejszą instrukcją oraz wszystkimi innymi materiałami dostarczonymi przez producenta.

Przeprowadzenie instalacji i użytkowanie urządzenia bez zachowania wytycznych zawartych w instrukcjach producenta i niezgodnie ze sztuką instalatorską lub niezgodnie z jego przeznaczeniem może powodować szkody materialne, a nawet być groźne dla operatora.

Urządzenie służy do ogrzewania budynków i ciepłej wody użytkowej.

Eksplotacja urządzenia poza zakresem pracy będzie skutkowała wyłączeniem pompy ciepła przez regulator urządzenia. Zakres pracy określa możliwości temperaturowe pompy ciepła.

Instalację należy dokonać zgodnie z klasą IP.

Zabrania się użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem. Nieprawidłowa obsługa może spowodować zagrożenie.

W instalacji należy zamontować odpowiednie elementy zabezpieczające (hydrauliczne i elektryczne). Schematy zawarte w opracowaniu są jedynie poglądowymi.

Pompa ciepła to urządzenie elektryczne, następuje zatem ryzyko porażenia prądem. Przy prowadzeniu prac przy produkcie należy upewnić się, że urządzenie odłączone jest od zasilania, zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem, odczekać kilka minut do rozładowania się kondensatorów.

Nie przechowywać materiałów wybuchowych lub palnych w pomieszczeniu gdzie zamontowane jest urządzenie.

Pompa ciepła Airmax² instalowana jest na zewnątrz budynku zatem należy pamiętać, iż obecność wody grzewczej po stronie zewnętrznej grozi jej zamarznięciem, a co za tym idzie uszkodzeniem instalacji lub/i urządzenia.

Automatyka urządzenia w czasie poprawnego zasilania dba o utrzymanie odpowiedniej temperatury zapobiegającej zamarznięciu, jednak w przypadku braku zasilania prądem lub sytuacjach awaryjnych układ również musi pozostać bezpieczny. Instalator urządzenia musi zastosować odpowiednie zabezpieczenie. Zaleca się w przypadku Airmax2 stosować w rurociągu zewnętrznym glikol propylenowy w odpowiednim stężeniu (o temperaturze krzepnięcia w zakresie -15 do -20°C, dokładne stężenie zależy od konkretnego rodzaju glikolu- około 33-37%), by zabezpieczyć instalację przed niebezpieczeństwem zamarznięcia. Glikol może być zastosowany w całej instalacji grzewczej lub dopuszcza się zastosowanie wymiennika pośredniego glikol/woda. Zastosowanie wymiennika

pośredniego pozwala na napełnienie instalacji grzewczej wodą, podczas gdy zewnętrzna część instalacji pozostaje wypełniona niezamarzającym glikolem.

W przypadku zastosowania wody jako medium grzewczego w układzie pompy ciepła (również w rurociągach zewnętrznych) urządzenie musi być odpowiednio zabezpieczone przed działaniem mrozu. Producent pompy ciepła nie odpowiada za poprawność działania elementów zabezpieczających przed działaniem mrozu.

Zaleca się użycie glikolu propylenowego gdyż jest nietoksyczny. W przeciwieństwie do glikolu etylenowego, który również może być stosowany. Glikol etylenowy jest szkodliwy dla zdrowia, należy unikać kontaktu z oczami i skórą (zabezpieczyć się rękawicami i okularami ochronnymi), unikać wdychania i spożycia.

Podczas pracy urządzenia poszczególne elementy wewnętrzne i instalacji zewnętrznej nagrzewają się. Prace można wykonywać dopiero po wychłodzeniu całości do temperatury pokojowej.

W urządzeniu nie można wprowadzać żadnego rodzaju zmian (np. blokować elementów zabezpieczonych ani zmieniać ich nastaw).

Powierzchnia montażowa musi być równa i posiadać odpowiednią nośność by przenieść obciążenie generowane przez urządzenie. Nieodpowiednie podłoże może przyczynić się do powstania uszkodzeń w produkcie.

Produkt powinien być przenoszony co najmniej przez dwie osoby, tak by bezpiecznie przenieść urządzenie.

Podczas montażu urządzenia należy posługiwać się specjalistycznymi narzędziami. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką instalatorską.

Należy upewnić się, że stan instalacji grzewczej jest odpowiedni. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo nieprawidłowej pracy.

Unikać niebezpieczeństw obrażeń wynikających z kontaktu z czynnikiem chłodniczym R410A. Produkt dostarczony jest gotowy do pracy z napełnionym czynnikiem chłodniczym. Zatem nie ma potrzeby ingerencji w układ chłodniczy. W razie nieszczelności zimny czynnik może powodować odmrożenia. W przypadku awarii nie należy wdychać oparów i gazów wydostających się z miejsc nieszczelności. Jeżeli dojdzie do kontaktu z czynnikiem należy skonsultować się z lekarzem.

Należy przygotować odpływ powstałego kondensatu w taki sposób żeby nie doprowadzało do powstania warstwy lodu uniemożliwiającej odprowadzenie go.

Urządzenie należy montować na zewnątrz. Montaż wewnętrzny jest niedozwolony, może powodować uszkodzenie urządzenia. Nieopuszane jest ustawianie urządzenia w obszarach z ograniczonym przepływem powietrza.

Układ chłodniczy pompy ciepła napełniony jest czynnikiem R410a. Jest on fluorowanym gazem cieplarnianym objętym protokołem z Kioto. Jego wskaźnik GWP wynosi 2088. Z czynnikiem

chłodniczymi należy postępować zgodnie z obowiązującym prawem, do ich utylizacji lub recyklingu należy posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i ekwipunek.

❶ UWAGA! Zgodnie z (UE) NR 517/2014 i (UE) 2015/2068 urządzenie/produkt zawierający lub uzależniony od fluorowanych gazów cieplarnianych. Obieg czynnika chłodniczego jest hermetycznie zamknięty.

2.2 Kwalifikacje instalatora

Instalator podczas pracy musi przestrzegać wszystkich obecnie obowiązujących wytycznych, norm, przepisów prawnych.

Instalacja zgodnie z warunkami gwarancji musi być przeprowadzona przez certyfikowanego/licencjonowanego instalatora Galmet, który przeszedł szkolenie u producenta. Uruchomienie urządzenia odbywa się w obecności serwisanta Galmet.

Wymagane są kwalifikacje hydrauliczne oraz uprawnienia elektryczne.

2.3 Przepisy i normy

Należy przestrzegać krajowych i europejskich norm, przepisów prawnych (ustaw i dyrektyw).

Urządzenia spełniają również wymagania normy EN 14511 (pompy ciepła ze sprężarką napędzaną energią elektryczną do ogrzewania, wymagania stawiane do urządzeń dla ogrzewania pomieszczeń i dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej)

3. Dokumentacja

Bezwzględnie należy przestrzegać wszystkich instrukcji i zapoznać się z całą dostarczoną przez producenta dokumentacją urządzenia. Nieprzestrzeganie zasad w niej zawartych może stwarzać zagrożenie dla instalatora, a także użytkownika lub spowodować straty materialne.

3.1 Zastosowanie instrukcji

Instrukcja ma zastosowanie na terenie Polski. Dotyczy następujących urządzeń produkcji Galmet:

- Airmax² 16GT
- Airmax² 21GT
- Airmax² 26GT
- Airmax² 30GT

„Instrukcja dla instalatora” przeznaczona jest dla certyfikowanych/licencjonowanych instalatorów Galmet.

3.2 Obowiązki instalatora w zakresie dokumentacji

Niniejszą instrukcję dla instalatora po ukończeniu prac instalacyjnych należy pozostawić użytkownikowi instalacji.

Instalator ma obowiązek wypełnienia pól karty gwarancyjnej urządzenia przeznaczonych dla instalatora.

Ponadto zadaniem instalatora jest wypełnienie protokołu uruchomienia oraz poinstruowanie klienta o konieczności przesłania go do producenta pompy ciepła- firmy Galmet. Protokół powinien dotrzeć do producenta w terminie 14 dni o wykonania uruchomienia urządzenia. Protokół przesyła się drogą pocztową lub mailową.

4. Opis systemu z powietrzną pompą ciepła

4.1 Elementy systemu

System z powietrzną pompą ciepła składa się z następujących elementów:


- pompa ciepła- urządzenie grzewcze pobierające energię odnawialną z powietrza.

- źródło górne (system grzewczy)- element, który przejmuje ciepło wygenerowane przez pompę. W rzeczywistej instalacji ma on postać bufora, grzejników, podłogówki a także zbiornika ciepłej wody użytkowej. Prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie górnego źródła warunkuje poprawną pracę pompy ciepła.

4.2 Zasada działania powietrznej pompy ciepła

Parownik pompy ciepła ma postać wymiennika lamelowego, gdzie odbierane jest ciepło dostarczone z powietrza wymuszając przepływ wentylatorem. W wymienniku tym zachodzi odparowanie czynnika chłodniczego. Ciepło do odparowania pochodzi z powietrza. Czynnik chłodniczy w postaci gazowej zostaje skierowany do sprężarki. W procesie sprężania zostaje podwyższona jego temperatura i ciśnienie. Następnie trafia on do skraplacza, gdzie ciepło zostaje oddane. Skraplacz ma formę wymiennika płytowego. Czynnik chłodniczy w skraplaczu przekazuje ciepło do wody/glikolu. Następnie czynnik zostaje poddany procesowi rozprężania w zaworze rozprężnym, gdzie obniża się jego ciśnienie i temperatura, po czym ponownie jest kierowany do parownika i proces się powtarza.

4.3 Opis techniczny pompy ciepła Airmax²



Airmax² to pompa ciepła powietrzna przeznaczona do montażu zewnętrznego. Wyposażona została w inteligentne sterowanie oraz wysokiej klasy komponenty. Zastosowano sprężarkę typu scroll z EVI dedykowaną dla pomp ciepła. Charakteryzuje się ona wysoką wydajnością i żywotnością, a także niskim poziomem hałasu i wibracji. W urządzeniu zabudowano elektroniczną pompę obiegową, o modulowanej mocy dopasowującej się do pracy układu, charakteryzująca się niskim poborem prądu. Pompa obiegowa przetłacza przez urządzenie czynnik roboczy. Elektroniczny zawór rozprężny precyzyjnie reguluje pracę urządzenia, by maksymalnie wykorzystać potencjał energii zgromadzonej w powietrzu. Wydłuża też żywotność sprężarki nie dopuszczając do sytuacji, w której wprowadzimy do niej nieodparowany czynnik chłodniczy. Ponadto elektroniczny zawór rozprężny ułatwia także rozruch całego urządzenia. Airmax² steruje zaworem przełączającym c.w.u., który umożliwia realizację ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo urządzenie ma możliwość sterowania pompą cyrkulacyjną wody użytkowej i ustawienia harmonogramu jej pracy. Sterownik pompy ciepła umożliwia również sterowanie obiegami grzewczymi podłógówki i grzejników, czy też dodatkową grzałką zasobnika c.w.u.

4.4 Parametry techniczne pompy ciepła Airmax²

Tabela 1 Parametry techniczne pompy ciepła Airmax²

	Airmax² 16GT 09-261600	Airmax² 21GT 09-262100	Airmax² 26GT 09-262600	Airmax² 30GT 09-263000
Typ pompy ciepła	Pompa ciepła powietrze/woda Monoblok	Pompa ciepła powietrze/woda Monoblok	Pompa ciepła powietrze/woda Monoblok	Pompa ciepła powietrze/woda Monoblok
Rodzaj czynnika	R410a	R410a	R410a	R410a

Zawartość czynnika chłodniczego	5,0 kg	5,5 kg	6,5 kg	7,0 kg
Dopuszczalne nadciśnienie robocze	4,30 MPa (43,0 bar)	4,30 MPa (43,0 bar)	4,30 MPa (43,0 bar)	4,30 MPa (43,0 bar)
Zawór rozprężny	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny	Elektroniczny
Ciśnienie robocze min.	0,1MPa (1,0 bar)	0,1MPa (1,0 bar)	0,1MPa (1,0 bar)	0,1MPa (1,0 bar)
Ciśnienie robocze maks.	0,3MPa (3,0 bar)	0,3MPa (3,0 bar)	0,3MPa (3,0 bar)	0,3MPa (3,0 bar)
Pojemność wewnętrzna wody grzewczej w pompie ciepła	5,66 l	6,22 l	6,66 l	7,33 l
Przyłącze ogrzewania	1"	5/4"	5/4"	5/4"
Wymiary	1399x1477x700	1399 x 1477 x 700	1862 x 1690 x 700	1862 x 1690 x 700
Waga jednostki	200	205	215	220
Materiał płytowego wymiennika ciepła	Stal szlachetna AISI 304	Stal szlachetna AISI 304	Stal szlachetna AISI 304	Stal szlachetna AISI 304
Materiał przyłączy hydraulicznych	Mosiądz	Mosiądz	Mosiądz	Mosiądz
Przyłącze elektryczne	400V /50 Hz ±5%	400V /50 Hz ±5%	400V /50 Hz ±5%	400V /50 Hz ±5%
Grzałka elektryczna	7 kW	7 kW	7 kW	7 kW
Stopień ochrony	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Moc akustyczna przy A7W55 wg EN 12102	72 dB(A)	74 dB(A)	75 dB(A)	76 dB(A)
Przepływ powietrza	8000m ³ /h	10000m ³ /h	10000m ³ /h	12000m ³ /h
Temp. zasobnika maksymalna	55°C	55°C	55°C	55°C
Maksymalna temp. na wyjściu	60°C	60°C	60°C	60°C
	Airmax² 16GT	Airmax² 21GT	Airmax² 26GT	Airmax² 30GT
Zakres pracy	-20°C ÷ +35°C	-20°C ÷ +35°C	-20°C ÷ +35°C	-20°C ÷ +30°C
Minimalna temp. wlotowa wody grzewczej	20°C	20°C	20°C	20°C
Moc grzewcza A2/W35 wg EN 14511	11,25 kW	15,03 kW	18,75 kW	21,42 kW
Współczynnik wydajności A2/W35 wg EN 14511	3,551	3,46	3,51	3,52


Pobór mocy przy A2/W35	3,17 kW	4,34 kW	5,34 kW	6,09 kW
Moc grzewcza A7/W35 wg EN 14511	15,55 kW	20,98kW	26,01 kW	29,82 kW
Współczynnik wydajności A7/W35 wg EN 14511	4,70	4,58	4,61	4,65
Pobór mocy przy A7/W35	3,31kW	4,59 kW	5,64 kW	6,41 kW
Moc grzewcza A7/W55 wg EN 14511	15,75 kW	21,22kW	26,40 kW	30,10 kW
Współczynnik wydajności A7/W55 wg EN 14511	3,25	3,14	3,20	3,18
Pobór mocy przy A7/W55	4,85 kW	6,76 kW	8,25 kW	9,47 kW
Typ sprężarki	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll

4.5 Obszar pracy urządzenia

Zakres temperatur powietrza i czynnika roboczego określa koperta pracy urządzenia. Maksymalna i minimalna temperatura czynnika roboczego dotyczy zasilania obiegu grzewczego, czyli czynnika roboczego na wyjściu z pompy ciepła. Wartość tej temperatury mieści się w zakresie od 20 do 60°C. Zakres temperatur wejściowych powietrza wynosi od -20 do 30°C. Koperta pracy została poniżej przedstawiona na wykresie.


Tabela 2 Koperta pracy pompy ciepła Airmax²

temp. czynnika roboczego	maksymalna temp. czynnika roboczego	minimalna temp. czynnika roboczego
°C		
-20	50	20
-15	55	20
-10	60	20
0	60	20
10	60	22
20	60	28
30	60	35




Wykres 1 Obszar pracy pompy ciepła Airmax²


4.6 Charakterystyki pompy ciepła Airmax²




Rysunek 1 Wykres parametrów pompy ciepła Airmax² 16GT



Rysunek 3 Wykres parametrów pompy ciepła Airmax² 20GT




Rysunek 3 Wykres parametrów pompy ciepła Airmax² 26GT




Rysunek 4 Wykres parametrów pompy ciepła Airmax² 30GT

4.7 Schematy grzewcze obsługiwane przez sterownik


Sterownik pompy ciepła Airmax² to ecoTRONIC200, obsługuje on kilka podstawowych wariantów instalacji:




Schemat A: sterownik pompy ciepła obsługuje instalację ogrzewania podłogowego podłączoną bezpośrednio. Zrealizuje to pompa obiegowa, która zabudowana jest w pompie ciepła. Dodatkowo obsługa zaworu przełączającego c.w.u., montowanego w instalacji (oferowane są dedykowane zawory z siłownikiem). Ponadto obsługa grzałki zasobnika oraz pompy cyrkulacyjnej c.w.u.




Schemat B rozszerzony jest o bufor czynnika roboczego, mieszacz podłógówki i pompę obiegową dla pętli ogrzewania podłogowego. Ponadto realizowana jest ciepła woda użytkowa, a także obsługa pompy cyrkulacyjnej, czy też dodatkowej grzałki zbiornika c.w.u.



Schemat C to prosty układ jedynie z buforem czynnika roboczego. W tym układzie nie przewiduje się realizacji c.w.u.. Rozprowadzenie ciepła z bufora następuje przy użyciu zewnętrznej niezależnej automatyki.



Schemat D przewiduje obsługę obiegu grzejnikowego. Pompa ciepła ładuje bufor, a dalej ciepło dystrybuowane jest przy użyciu pompy obiegowej. Ponadto realizowana jest ciepła woda użytkowa, a także obsługa pompy cyrkulacyjnej, czy też dodatkowej grzałki zbiornika c.w.u.




Schemat E przewiduje obsługę obiegu zarówno grzejnikowego jak i podłogowego za pośrednictwem mieszacza. Ciepło magazynowane jest w buforze, a dalej dwie pompy obiegowe transportują ciepło dla dwóch obiegów grzewczych. Oczywiście schemat E obsługuje również realizację

ciepłej wody. Standardowo sterownik jak w powyższych schematach obsługuje pompę cyrkulacyjną oraz dodatkową grzałkę zbiornika.

Wspomniana dodatkowa grzałka zbiornika służy np. do szybkiego wygrzewu wody użytkowej lub realizacji trybu Antylegionella. Jeśli chodzi o pompę cyrkulacyjną to oczywiście sterownik posiada możliwość zaprogramowania czasowego tejże pompy. Nie zaleca się by pracowała ona przez dużą część doby, gdyż generuje to pewne straty energii, a tym samym zwiększenie kosztów eksploatacyjnych.

4.8 Regulacja pogodowa, termostat

Pompa ciepła posiada regulację pogodową. Należy zwrócić uwagę by miejsce montażu nie było narażone na działanie promieni słonecznych, bo to może skutkować zakłamywaniem pomiaru. Czujnik zewnętrzny zamontowany jest na tylnej osłonie pompy ciepła.



Krzywa grzewcza ustawiana jest w zależności od wyboru schematu grzewczego i ustawień dla takich elementów jak: bufor, mieszacz obiegu grzewczego podłogówki.

Panel sterujący umieszczony przy pompie ciepła może pełnić funkcję termostatu danego obiegu. W tym celu należy umieścić go w pomieszczeniu, w którym utrzymywana ma być zadana temperatura i przypisać go do danego obiegu. Wtedy po osiągnięciu zadanej temperatury wyłączy się pompa obiegowa danego obiegu lub pompa ciepła, w zależności od wybranego schematu grzewczego.

! Patrz instrukcja sterownika.

4.9 Zastosowane pompy obiegowe

W pompie ciepła Airmax² standardowo zabudowana jest elektroniczna pompa obiegowa. Pompa obiegowa GZ (górnego źródła) zapewnia przepływ przez skraplacz. Pompa GZ tłoczy zatem czynnik roboczy. Pompa obiegowa ma za zadanie utrzymywać odpowiedni przepływ przez pompę ciepła tak by delta temperatur w górnym źródle utrzymywała się na odpowiednim poziomie. Delta temperatur oznacza różnicę między temperaturą wejściową i wyjściową czynnika roboczego.

Tabela 3 Zastosowane pompy obiegowe w pompie ciepła Airmax²

część	producent / typ	Airmax ²			
		16GT	20GT	26GT	30GT
Pompa obieg. GZ	Grundfos	UPM L 25-105	UPM XL 25-125		


4.9.1 UPM XL 25-125 130 PWM

Modele Airmax² 21GT-30GT zostały wyposażone w pompę obiegową, która jest sterowaną sygnałem PWM. Aby utrzymać odpowiednie różnice temperatur w skraplaczu pompy ciepła, sterownik podaje odpowiedni sygnał PWM przez co prędkość pompy zależnie od potrzeb zostaje zmniejszona lub zwiększona. Maksymalna wysokość podnoszenia pompy obiegowej UPM 25-125 130 wynosi 12,5m. Natomiast maksymalny pobór prądu to 180W. UPM to pompa obiegowa najwyższej klasy energetycznej o współczynniku: $EEI \leq 23$.

Tab. 4 Znamionowy przepływ w pompie ciepła Airmax² dla warunków A7W35 wg normy PN-EN14511

Typ.	Airmax ²		
	21GT	26GT	30GT
Przepływ [m ³ /h]	3,62	4,48	5,14

Pompy obiegowe są integralną częścią pompy ciepła, zatem podczas badań pobór ich mocy został uwzględniony w określaniu efektywności urządzenia.




Wykres 2 Charakterystyki pompy obiegowej UPM3 25-75 Flex AS 130

4.9.2 UPML GEO 25-105 130 PWM

Przepływ przez skraplacz w modelu Airmax² 16GT zapewnia, również sterowana sygnałem PWM, elektroniczna pompa obiegowa - UPML GEO 25-105 130 PWM. Niskie zużycie energii zapewnia najwyższą klasa energetyczna (EEI< 0,23). Maksymalna wysokość podnoszenia pompy obiegowej wynosi 10,5m. Natomiast maksymalny pobór prądu to 140W.

Tab. 5 Znamionowy przepływ w pompie ciepła Airmax² dla warunków A7W35 wg normy PN-EN14511

Typ.	Airmax ²
	16GT
Przepływ [m³/h]	2,68



Wykres 3 Charakterystyki pompy obiegowej UPML GEO 25-105 130 PWM

5. Zastosowane zabezpieczenia w urządzeniu

5.1 Presostat wysokiego ciśnienia

Jest to zabezpieczenie ciśnieniowe. Presostat wysokiego ciśnienia wyłącza pompę ciepła, kiedy ciśnienie w obiegu czynnika chłodniczego jest za wysokie. Maksymalne ciśnienie wynosi 41 bar.

5.2 Presostat niskiego ciśnienia

Jest to zabezpieczenie ciśnieniowe. Presostat niskiego ciśnienia wyłącza pompę ciepła, kiedy ciśnienie w obiegu chłodniczym jest za niskie. Minimalne dopuszczalne ciśnienie wynosi 0,5bar.


5.3 Czujnik przepływu

Czujnik przepływu kontroluje poziom przepływu po stronie górnego źródła. Zlokalizowany jest na zasilaniu pompy ciepła/ powrocie z instalacji. W przypadku zbyt małego przepływu zasygnalizowane

zostanie to komunikatem na panelu sterującym. Praca pompy ciepła ze zbyt małym przepływem wody skutkowałaby nieprawidłowym odbiorem ciepła w skraplaczu.

5.4 Czujnik kolejności i zaniku fazy

W układzie elektrycznym zamontowany został czujnik kolejności i zaniku fazy. Zabezpiecza on pompę ciepła przed zanikiem jednej z faz zasilających, spadku napięcia, dużych różnic w napięciu. Prawidłowym wskazaniem jest zielona dioda LED. Jeśli zaświeci dioda czerwona, świadczy to o nieprawidłowości zasilania (zła kolejność faz). W przypadku brak świecenia obu LED – brak napięcia albo zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami (powyżej 55V~)



Rysunek 2 Czujnik kolejności i zaniku fazy

5.5 Dodatkowe zabezpieczenia w oprogramowaniu

5.5.1 Maksymalna i minimalna temperatura powrotu z instalacji

Temperatury te mierzone są na wejściu do pompy ciepła, czyli na powrocie z instalacji. Temperatura ta nakreślona jest przez kopertę pracy, tak by na wyjściu z pompy nie przekraczać maksymalnej temperatury wynikającej z koperty oraz z drugiej strony nie wprowadzać do skraplacza pompy ciepła czynnika roboczego o zbyt niskim parametrze. Jeżeli pierwszy raz wygrzewany jest budynek

temperatura czynnika roboczego w instalacji zazwyczaj będzie poza kopertą pracy, wtedy rolę źródła ciepła przejmuje grzałka elektryczna, która będzie działała do momentu osiągnięcia na wejściu do pompy odpowiedniej temperatury. Przekroczenie maksymalnej temperatury może wynikać z niepopranego odbioru ciepła po stronie górnego źródła.

5.5.2 Minimalna i maksymalna temperatura powietrza

Temperatura ta wynika z koperty pracy. Jeżeli osiągamy zbyt niską temperaturę dolnego źródła, w naszym przypadku powietrze, załączy się grzałka w celach zapewnienia komfortu użytkownika.

Uwaga! Należy w ustawieniach serwisowych aktywować grzałkę poniżej temperatury minimalnej.

5.5.3 Maksymalna temperatura gorącego gazu

Temperatura ta jest mierzona w układzie chłodniczym za sprężarką. Jeżeli osiągnie ona wartość 125°C zasygnalizuje to sterownik. Wysoka temperatura czynnika wpływa na degradację oleju krążącego w układzie.

6. Opis produktu

6.1 Oznakowanie CE

Znak CE jest oznaczeniem, które potwierdza, że produkt spełnia podstawowe wymagania właściwych dyrektyw. Na przykład dyrektywę niskonapięciową czy elektromagnetyczną. Deklaracja zgodności zamieszczona jest w instrukcji urządzenia.

6.2 Dane zawarte na tabliczce znamionowej

Tabliczka znamionowa znajduje się na każdym urządzeniu opuszczającym linię produkcyjną. Na tabliczce znajdują się wszystkie podstawowe dane. Każde urządzenie otrzymuje indywidualny numer seryjny, zwany numerem fabrycznym. Ponadto na tabliczce znamionowej znajdują się podstawowe parametry urządzenia.

		
www.galmet.com.pl pompociepla@galmet.com.pl Tel. 77 403 45 00		
TYP: Airmax[^]2 21GT		
Pompa ciepła powietrze-woda		
Nr kat.: 09-262100		CE
Moc grzewcza A7/W35:	20.98	kW
Pobór mocy el. A7/W35:	4.58	kW
COP A7/W35	4.57	
Napięcie znam.:	400V	
Prąd znamionowy:	9.7	A
Czynnik chłodniczy:	R410a /	5.5 kg
Maks ciśnienie układu chłodn.:	4.2	MPa
Moc el. grzałki	7	kW
Stopień ochrony:	IP22	
Przepływ powietrza:	7000	m ³ /h
Wymiary:	1500x1405x700	mm
Waga:	230	kg
Data produkcji:	2018-04	
Nr. fabryczny:	17P123456	



5901224792892(21)17P123456

Nr kat.: 09-262100

Data prod.: 2018-04 Nr. fabr.: 17P123456


←	Nazwa producenta
←	Strona internetowa, Adres e-mail doradcy technicznego, telefon kontaktowy
←	Model pompy ciepła, typ
←	Nr katalogowy urządzenia, oznakowanie CE
←	Moc grzewcza, elektryczna i COP urządzenia zmierzona w punkcie pracy A7/W35 zgodnie z normą PN-EN 14511
←	Parametry zasilania, napięcie i częstotliwość
←	Zastosowany czynnik chłodniczy, napełnienie układu
←	Maksymalne ciśnienie w układzie chłodniczym
←	Moc elektryczna zabudowanej w urządzeniu grzałki elekt.
←	Stopień ochrony
←	Wymiary urządzenia [wysokość x szerokość x głębokość]
←	Waga urządzenia
←	Data produkcji [rok – miesiąc]
←	Numer fabryczny urządzenia (indywidualny dla każdego urządzenia)

6.3 Etykieta energetyczna

Każda pompa ciepła musi posiadać etykietę energetyczną. Etykieta ta umieszczana jest na każdym produkcie opuszczającym linię produkcyjną. Na etykiecie znajdują się dane dotyczące klasy energetycznej, mocy akustycznej i mocy znamionowej dla trzech klimatów (ciepłego, umiarkowanego i zimnego). Parametry podawane są dla dwóch aplikacji: niskotemperaturowej (35°C) i wysokotemperaturowej (55°C). Pompa ciepła Airmax² osiąga klasę A++.

7. Budowa produktu



7.1 Widok ogólny




1. Wentylator.
2. Ściana przednia serwisowa (otwierana przy pomocy klucza dostarczonego razem z pompą ciepłą).
3. Ściana boczna serwisowa.
4. Podstawa pompy ciepła.


7.2 Wymiary - widok z przodu, z boku, z tyłu



7.2.1 Wymiary modelu Airmax² 26-30GT





7.2.2 Wymiary modelu Airmax2 16GT






- 27 -

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI

„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K. ul Raciborska 36 48-100 Głubczyce +48 77 40 34 556
www.galmet.com.pl; e-mail: pompociepla@galmet.com.pl

7.3 Widok z tyłu




1. Czujniki temp., dławiki na dodatkowe okablowanie.

2. Zasilanie górnego źródła GZ.

3. Powrót z górnego źródła GZ.


Uwaga: W urządzeniu zastosowano króćce przyłączeniowe 1" model Airmax² 16GT, model Airmax² 21-30GT 5/4"

7.4 Budowa wewnętrzna



1. Czujnik temperatury zasilania.
2. Pompa obiegowa.
3. Grzałka wspomagająca.
4. Skraplacz – wymiennik ciepła.
5. Czujnik temperatury powrotu.
6. Czujnik przepływu.
7. Zawór serwisowy Schradera niskiego ciśnienia.
8. Zawór 4-drogowy.
9. Czujnik gorącego gazu.
10. Sprężarka.
11. Zawór serwisowy Schradera wysokiego ciśnienia.

7.5 Schemat obiegu chłodniczego czynnika roboczego




Rysunek 3 Schemat chłodniczy urządzenia

Symbol	Opis
	Sprężarka typu Scroll
	Wymiennik płytowy (skraplacz)
	Parownik lamelowy
	Zawór czterodrogowy
	Filtr cząstek stałych

- 30 -

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONSERWACJI


„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K. ul Raciborska 36 48-100 Głubczyce +48 77 40 34 556
www.galmet.com.pl; e-mail: pompyciepla@galmet.com.pl

	Indykator wilgoci
	Elektroniczny zawór rozprężny
	5/16" zawór serwisowy
	Presostat
	Presostat niskiego ciśnienia
	Czujnik temperatury
	Przetwornik ciśnienia

7.6 Pompy obiegowe

Integralną częścią urządzenia jest pompa obiegowa.
Zastosowane modele pomp obiegowych i ich charakterystykę przedstawiono w punkcie 4.7.

Pompa obiegowa górnego źródła (wody/glikolu)



8. Montaż

8.1 Informacje wstępne

Urządzenie powinno być zainstalowane zgodnie ze sztuką budowlaną i instalacyjną oraz zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w danym kraju.

Sprawdzenie kompletności i poprawności dostawy

Urządzenie dostarczane jest na palecie drewnianej, zapakowane. Czynności które należy wykonać:

1. Zdjąć ostrożnie opakowanie.
2. Na folii zabezpieczającej urządzenie znajduje się dokumentacja (instrukcja oraz karta gwarancyjna) oraz klucze serwisowe.
3. Usunąć folię

Tabela 6 Zakres dostawy


Liczba	Nazwa
1	Pompa ciepła
1	Dokumentacja

8.1.1 Transport urządzenia

Transport powinien odbywać się w pozycji pionowej.

Pompa ciepła dostarczana jest na palecie w pozycji stojącej.

Uwaga! Sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń w czasie transportu




Uwaga! Dopuszcza się odchylenie urządzenia od pionu nie większe niż 40°

8.1.2 Miejsce montażu- minimalne odległości

Montaż urządzenia powinien być przeprowadzony w taki sposób by zapewnić swobodny dostęp w celu późniejszych przeglądów czy serwisowania. Należy pozostawić odstęp minimum 60 cm od bocznej ściany urządzenia oraz 100 cm od ściany tylnej.

Podłoże montażu urządzenia powinno być wystarczająco nośne, aby przenieść ciężar urządzenia.




Wartości podane są w mm.


8.1.3 Ustawienie produktu

Usuwanie zabezpieczeń transportowych, czynności:

Usunąć opakowanie kartonowe oraz folię zabezpieczającą

Usunąć zabezpieczenie transportowe, którymi pompa ciepła zamocowana jest do palety






1. Żwir
2. Urządzenie
3. Bloczek o wysokości **300 mm**

Pompę ciepła należy zamontować na stabilnym gruncie np. na blokach. Montaż urządzenia do bloków należy wykonać na stałe. Pod urządzeniem należy wykonać

UWAGA!


Należy upewnić się, że podłoże pod produktem dobrze absorbuje wodę, aby nie dopuścić do tworzenia się lodu.

Urządzenie przed montażem należy wypoziomować – nierówność powierzchni należy wyregulować.




8.1.4 Zdejmowanie ścianki przedniej (serwisowej)

Należy zastosować klucz dostarczony w kopercie przyklejonej na opakowaniu




Klucz przedniej ściany (serwisowej)




8.2 Podłączenie hydrauliczne

Poniżej przedstawiono rozmieszczenie przyłączy hydraulicznych wybranej jednostki: Airmax² 30GT. Analogicznie przedstawia się to w innych modelach typoszeregu.



- 1. Dławiki przewodów i czujników temp.
- 2. Rura zasilająca.
- 3. Rura powrotu



8.2.1 Zastosowane rury przyłączeniowe

W urządzeniu zastosowano króćce przyłączeniowe z gwintami zewnętrznymi 1" i 5/4".

Tabela 7 Króćce przyłączeniowe hydrauliczne Airmax²

Model	Airmax ² 16GT	Airmax ² 21-30GT
Króćce przyłączeniowe	GZ 1"	GZ 5/4"
Przyłącze- średnica wewnętrzna rury [mm]	Φ26	Φ32

Przyłącze rurowe zaleca się wykonać z rury miedzianej o odpowiedniej średnicy wewnętrznej, należy pamiętać o izolacji cieplnej. Oprócz rur miedzianych dopuszcza się również stal węglową, stal nierdzewną oraz rury z tworzywa PP.

Nie zaleca się stosowania rur PEX ze złączkami o dużych oporach miejscowych mających znaczne przewężenia średnicy nominalnej. Jeżeli stosowane są rozwiązania z rurami PEX to dopuszczalne są jedynie systemy ze złączkami dedykowanymi do pomp ciepła (niegenerujące wysokich miejscowych oporów przepływu). Zaleca się izolację rur zewnętrznych zabezpieczyć przed działaniem UV

Stosowane średnice rurociągów przyłączeniowych zależne są od modelu pompy ciepła oraz parametrów medium grzewczego. Układ przed montażem należy odpowiednio zaprojektować uwzględniając rzeczywiste warunki w danym obiekcie. Poniżej przykładowe charakterystyki rurociągów przy zastosowaniu różnych mediów grzewczych.

Tabela 7. Charakterystyka rurociągu dla Airmax² 16 GT przy zastosowaniu wody jako czynnika

Airmax ² 16GT	Przepływ [m ³ /h]	ΔT	Czynnik	Średnica rury [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Prędkość przepływu czynnika [m/s]	Opór liniowy [Pa/m]
Miedź	2,8	5K	woda	42 x 1,5	39	0,65	123
Stal cienkościenna	2,8	5K		42 x 1,5	39	0,65	133
Pex & Pex/Al./Pex	2,8	5K		50 x 4,6	40,8	0,59	99

Tabela 8. Charakterystyka rurociągu dla Airmax² 16 GT przy zastosowaniu glikolu propylenowego jako czynnika

Airmax ² 16GT	Przepływ w [m ³ /h]	ΔT	Czynnik	Średnica rury [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Prędkość przepływu czynnika [m/s]	Opór liniowy [Pa/m]
Miedź	2,8	5K	Glikol propylenowy (35%)	42 x 1,5	39	0,65	164
Stal cienkościenna	2,8	5K		42 x 1,5	39	0,65	162
Pex & Pex/Al./Pex	2,8	5K		50 x 4,6	40,8	0,59	132

Tabela 9. Charakterystyka rurociągu dla Airmax² 21 GT przy zastosowaniu wody jako czynnika

Airmax² 21GT	Przepływ [m ³ /h]	ΔT	Czynnik	Średnica rury [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Prędkość przepływu czynnika [m/s]	Opór liniowy [Pa/m]
Miedź	3,6	5K	woda	42 x 1,5	39	0,84	192
Stal cienkościenna	3,6	5K		42 x 1,5	39	0,84	192
Pex & Pex/Al./Pex	3,6	5K		50 x 4,6	40,8	0,76	154

Tabela 10. Charakterystyka rurociągu dla Airmax² 21 GT przy zastosowaniu glikolu propylenowego jako czynnika

Airmax² 21GT	Przepływ w [m ³ /h]	ΔT	Czynnik	Średnica rury [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Prędkość przepływu czynnika [m/s]	Opór liniowy [Pa/m]
Miedź	3,6	5K	Glikol propylenowy (35%)	54 x 1,5	51	0,49	71
Stal cienkościenna	3,6	5K		54 x 1,5	51	0,49	71
Pex & Pex/Al./Pex	3,6	5K		63 x 5,8	51,4	0,48	68

Tabela 11. Charakterystyka rurociągu dla Airmax² 26 GT przy zastosowaniu wody jako czynnika

Airmax² 26GT	Przepływ [m ³ /h]	ΔT	Czynnik	Średnica rury [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Prędkość przepływu czynnika [m/s]	Opór liniowy [Pa/m]
Miedź	4,5	5K	woda	54 x 1,5	51	0,6	79
Stal cienkościenna	4,5	5K		54 x 1,5	51	0,6	79
Pex & Pex/Al./Pex	4,5	5K		63 x 5,8	51,4	0,6	76

Tabela 12. Charakterystyka rurociągu dla Airmax² 26 GT przy zastosowaniu glikolu propylenowego jako czynnika

Airmax² 26GT	Przepływ w [m ³ /h]	ΔT	Czynnik	Średnica rury [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Prędkość przepływu czynnika [m/s]	Opór liniowy [Pa/m]
Miedź	4,5	5K	Glikol propylenowy (35%)	54 x 1,5	51	0,6	105
Stal cienkościenna	4,5	5K		54 x 1,5	51	0,6	105
Pex & Pex/Al./Pex	4,5	5K		63 x 5,8	51,4	0,6	101

Tabela 13. Charakterystyka rurociągu dla Airmax² 30 GT przy zastosowaniu wody jako czynnika

Airmax² 30GT	Przepływ [m ³ /h]	ΔT	Czynnik	Średnica rury [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Prędkość przepływu czynnika [m/s]	Opór liniowy [Pa/m]
Miedź	5,2	5K	woda	54 x 1,5	51	0,7	102

Stal cienkościenna	5,2	5K		54 x 1,5	51	0,7	102
Pex & Pex/Al./Pex	5,2	5K		63 x 5,8	51,4	0,7	98

Tabela 14. Charakterystyka rurociągu dla Airmax² 30 GT przy zastosowaniu glikolu propylenowego jako czynnika

Airmax ² 30GT	Przepły w [m ³ /h]	ΔT	Czynnik	Średnica rury [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	Prędkość przepływu czynnika [m/s]	Opór liniowy [Pa/m]
Miedź	5,2	5K	Glikol propylenowy (35%)	54 x 1,5	51	0,7	135
Stal cienkościenna	5,2	5K		54 x 1,5	51	0,7	135
Pex & Pex/Al./Pex	5,2	5K		63 x 5,8	51,4	0,7	130

Do poprawnej pracy pompy ciepła konieczne jest staranne zaprojektowanie instalacji. Zaleca się stosowanie glikolu propylenowego o stężeniu min 30-35% (temperatura krzepnięcia -15°C)

8.2.2 Wybór schematu hydraulicznego w oprogramowaniu

Dostępne schematy hydrauliczne zostały przedstawione w punkcie 4.5 opracowania. Po włączeniu regulatora w menu serwisowym należy wybrać odpowiedni schemat hydrauliczny dostosowany do instalacji.

8.2.3 Podłączenie pompy ciepła do obiegu grzewczego i zbiornika ciepłej wody użytkowej

- Przed podłączeniem pompy ciepła do czynnika roboczego, instalacja powinna zostać przepłukana w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń, osadów oraz resztek materiałów uszczelniających. Zanieczyszczenie skraplacza pompy ciepła może doprowadzić do zniszczenia pompy ciepła.
- Naczynie wzbiorcze powinno być dobrane zgodnie z normą EN 12828, tak aby przejmowało przyrost objętości czynnika roboczego w instalacji c.o. wraz z minimalnym zapasem objętości.
- Zgodnie z normą EN 12828 należy zastosować zawór bezpieczeństwa

Uwaga! Nie wolno blokować wylotu z zaworu bezpieczeństwa

- Do napełniania oraz odpowietrzania instalacji c.o. należy zamontować zespół zaworów napełniających
- W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia konieczny jest minimalny przepływ czynnika roboczego przez skraplacz pompy ciepła
- W celu ochrony skraplacza pompy ciepła na powrocie należy zamontować filtr zanieczyszczeń
- Podłączyć zasilanie obiegu grzewczego do króćca zasilania pompy ciepła
- Podłączyć powrót obiegu grzewczego do króćca powrotu pompy ciepła
- Pompa ciepła wyposażona została w moduł sterowania ciepłą wodą użytkową. Przełączenie pomiędzy CO a CWU odbywa się za pomocą zaworu przełączającego z silnikiem elektrycznym, który montuje się w pomieszczeniu technicznym.
- Pompa ciepła w trybie grzania c.w.u. powinna współpracować ze zbiornikiem wyposażonym w węzownicę o odpowiednio dużej powierzchni lub wymiennikiem płytowym dobranym pod parametry pracy pompy ciepła.


- Po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić szczelność oraz dokładnie odpowietrzyć układ.

8.2.4 Podłączenie pompy ciepła do obiegu glikolowego (przy wykorzystaniu wymiennika płytowego)

- Przed podłączeniem pompy ciepła do obiegu solanki, instalacja powinna zostać przepłukana w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń, osadów oraz resztek materiałów uszczelniających. Zanieczyszczenie parownika pompy ciepła może doprowadzić do zniszczenia pompy ciepła.
- W celu ochrony skraplacza pompy ciepła na powrocie należy zamontować filtr zanieczyszczeń.
- Do napełniania oraz odpowietrzania instalacji solanki należy zamontować zespół zaworów napełniających.
- Naczynie wzbiórcze należy odpowiednio dobrać, tak aby przejmowało przyrost objętości solanki w instalacji wraz z minimalnym zapasem objętości.
- Zgodnie z normą EN 12828 należy zastosować zawór bezpieczeństwa

Uwaga! Nie wolno blokować wylotu z zaworu bezpieczeństwa

- Podłączyć przewody solanki do pompy ciepła.
- Wszystkie rurociągi solanki należy odpowiednio zaizolować, aby nie dopuścić do powstania punktu rosy.
- Wymiennik płytowy należy zamontować o przepływie przeciwpłukowym, według poniższego rysunku.



8.2.5 Napełnianie i odpowietrzanie obiegu grzewczego wodą

Przed napełnieniem instalacji należy sprawdzić jakość wody grzewczej

- Zmierzyć twardość wody przed napełnieniem instalacji
- Przy uzdatnianiu wody używanej do napełnienia należy przestrzegać przepisów w danym kraju

Tabela 15 Wartości zalecane dla parametrów wody napełniającej i uzupełniającej w przypadku pojemności do 20l/kW mocy pojedynczego urządzenia grzewczego (wytyczne PORT PC)


Całkowita moc grzewcza [kW]	Ogólna twardość wody [n°]
≤ 50	Nie ma żadnych wymagań przy pojemności wodnej powyżej 0,3l/kW, przy mniejszej pojemności wodnej niż 0,3l/kW wymagana twardość ogólna <16,8°n

Oprócz kontroli twardości ogólnej wody grzewczej istotne są również takie parametry, jak: przewodność elektryczna, wygląd, wartość pH, które należy skontrolować w przypadku wszystkich instalacji grzewczych.

8.2.6 Napełnianie i odpowietrzanie obiegu grzewczego roztworem glikolowym

Zaleca się w przypadku Airmax2 stosować w rurociągu zewnętrznym glikol propylenowy w odpowiednim stężeniu (o temperaturze krzepnięcia w zakresie -15 do -20°C, dokładne stężenie zależy od konkretnego rodzaju glikolu- około 33-37%), by zabezpieczyć instalację przed niebezpieczeństwem zamarznięcia.

Do napełniania używa się zestawu napełniającego oraz stacji z elektryczną pompą.



Rysunek 4 Zestaw napełniający, lokalizacja w instalacji dolnego źródła

Rysunek 5 Przykładowa stacja do napełniania i odpowietrzania z elektryczną pompą

Napełnianie oraz odpowietrzenie układu glikolowego czynności (oznaczenia z powyższych rysunków: patrz Rysunek 10-11):

1. Ustawienie wstępne poduszki powietrznej w naczyniu przeponowym
2. Podłącz przewód tłoczny (5) pompy napełniającej (6) do zasilania (3) zestawu napełniającego
3. Podłącz przewód powrotny (4) pompy napełniającej (6) do powrotu (2) zestawu napełniającego
4. Zawór (1) zestawu napełniającego ustaw w pozycji zamkniętej
5. Zawory (3) i (2) ustaw w pozycji otwartej
6. Napełnij zbiornik pompy napełniającej (6) wodą
7. Włącz pompę napełniającą (6) i uzupełniaj wodę
8. Po napełnieniu pozostaw pompę pracującą do momentu kiedy przewodem powrotnym (4) będzie wpływać woda niezawierająca powietrze.
9. Wyłącz pompę napełniającą
10. Przełącz zawór z c.o na c.w.u (patrz – instrukcja obsługi sterownika)
11. Włącz pompę napełniającą i pozostaw pompę pracującą do momentu kiedy przewodem powrotnym (4) będzie wpływać woda niezawierająca powietrze
12. Zamknij zawór (2) w celu wytworzenia ciśnienia w instalacji
13. Zamknij zawór (3) i odłącz przewody (4) i (5) pompy napełniającej (6)

Po napełnieniu ciśnienie glikolu powinno wynosić 1,5-2 bary.

8.3 Podłączenie elektryczne

Uwaga! Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym z powodu źle wykonanej instalacji elektrycznej.


8.3.1 Zasady bezpieczeństwa

Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem!


Przed rozpoczęciem prac na elementach elektrycznych należy bezwzględnie odłączyć napięcie zasilające. Podłączenie elektryczne powinno być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Ważne: Pompa ciepła musi mieć możliwość bezpiecznego odłączenia od sieci zasilającej. W tym celu przewód doprowadzający musi być zamontowany do wyłącznika głównego, który pozwoli na wyłączenie wszystkich biegunów przewodu.


8.3.2 Schematy instalacji elektrycznej urządzenia




Rysunek 6 Schemat zasilania głównego



Rysunek 7 Złącza wyjściowe/ zasilanie sterowania




Rysunek 8 Złącza wejściowe/ panelu sterującego/ modułu internetowego/ czujników temperatur




Rysunek 9 Sterowanie zaworem rozprężnym

8.3.3 Sterownik ECOtronic 200- budowa



1. Złącza wyjściowe / zasilanie sterownika
2. Złącza wyjściowe
3. Czujnik temperatur
4. Podłączenie panelu operatora oraz modułu internetowego
5. Złącza wejściowe
6. Panel operatora




8.3.4 Podłączenia zasilania trójfazowego

Urządzenie wymaga przyłącza trójfazowego (400V), dodatkowo pompa ciepła powinna być zabezpieczona wyłącznikiem różnicowoprądowym oraz bezpiecznikiem nadmiarowoprądowym, w zależności od mocy elektrycznej urządzenia wartość bezpieczników nadmiarowoprądowych została podana w tabeli poniżej.


Tabela 16 Zabezpieczenie elektryczne w instalacji elektrycznej

Model pompy ciepła	Airmax ² 16GT	Airmax ² 21GT	Airmax ² 26GT	Airmax ² 30GT
Typ zabezpieczenia	C32	C32	C40	C40
Przekrój przewodu	5x4mm ²	5x4mm ²	5x6mm ²	5x6mm ²



Po podłączeniu pompy ciepła do zasilania należy sprawdzić poprawność podłączenia za pomocą czujnika kolejności faz. Opis powyżej w opracowaniu,
patrz: 5.4 Czujnik kolejności i zaniku fazy

8.3.5 Uruchomienie



Aby uruchomić pompę ciepła należy:


1. Włączyć wyłącznik nadprądowy (1)
2. Włączyć wyłącznik silnikowy sprężarki (2)
3. Zamknąć pokrywę górną (zgodnie z instrukcją)
4. Włączyć pompę ciepła na wyłączniku głównym instalacyjnym (poza urządzeniem)

8.3.6 Podłączenie pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

- Pompa obiegowa należy podłączyć za pomocą stycznika.

Uwaga! Bezpośrednie podłączenie może uszkodzić płytę sterownika

- Podłączenie wykonać za pomocą przewodu OMY 3x1 mm²
- Poprowadzić przewód zasilania przez otwory w ścianie tylnej obudowy
- Podłączyć pompę obiegową w złącze opisane P3
- Należy zastosować styczniki o napięciu sterującym na cewkę 230 VAC




Rysunek 10 Miejsce podłączenia pompy obiegowej cyrkulacyjnej (P3)

8.3.7 Podłączenie grzałki zbiornika ciepłej wody użytkowej

- Grzałkę zbiornika ciepłej wody użytkowej należy podłączyć za pomocą stycznika

Uwaga! Bezpośrednie podłączenie może uszkodzić płytę sterownika

- Podłączenie wykonać za pomocą przewodu OMY 3x1,5mm²
Uwaga! Maksymalna moc grzałki 2kW
- Poprowadzić przewód zasilania przez otwory w ścianie tylnej obudowy
- Podłączyć grzałkę z zbiornika C.W.U. w złącze opisane BH
- Należy zastosować styczniki o napięciu sterującym na cewkę 230 VAC




Rysunek 11 Miejsce podłączenia grzałki zbiornika (BH)

8.3.8 Podłączenie pompy obiegowej i mieszacza obiegu podłogówki


- Pompa obiegowa należy podłączyć za pomocą stycznika.

Uwaga! Bezpośrednie podłączenie może uszkodzić płytę sterownika

- Podłączenie wykonać za pomocą przewodu OMY 3x1 mm²
- Poprowadzić przewód zasilania przez otwory w ścianie tylnej obudowy
- Podłączyć pompę obiegową w złącze opisane P5
- Podłączyć siłownik mieszacza w złącze opisane SM 4/5
- Należy zastosować styczniki o napięciu sterującym na cewkę 230 VAC



Rysunek 12 Miejsce podłączenia siłownika mieszacza podłogówki SM4/5




Rysunek 13 Miejsce podłączenia pompy obiegowej podłogówki P5

8.3.9 Podłączenie pompy obiegowej obiegu grzejnikowego

- Pompa obiegowa należy podłączyć za pomocą stycznika.

Uwaga! Bezpośrednie podłączenie może uszkodzić płytę sterownika

- Podłączenie wykonać za pomocą przewodu OMY 3x1 mm²
- Poprowadzić przewód zasilania przez otwory w ścianie tylnej obudowy
- Podłączyć pompę obiegową w złącze opisane P4
- Należy zastosować styczniki o napięciu sterującym na cewkę 230 VAC




Rysunek 14 Miejsce podłączenia pompy obiegowej grzejników (P4)


8.3.10 Zawór 3-drogowy strefowy

Należy zastosować zawór 3-drogowy na napięcie sterujące 230V AC, o odpowiedniej średnicy, współczynniku kvs oraz sposobie pracy. Regulator podaje napięcie 230V AC przy pracy w trybie ciepłej wody użytkowej, po zakończeniu pracy ściąga napięcie.

Model pompy ciepła	Dedykowany rodzaj zaworu z siłownikiem
Airmax ² 16GT	AZV 643 G1" gz, Kvs 8 m ³ /h
Airmax ² 21-30GT	GLB341.9E+ VBI60.40-25L G6/4" GW, Kvs 25 m ³ /h




Rysunek 15 Zawór typ: GLB341.9E+ VBI60.40-25L




Rysunek 16 Sposób podłączenia zaworu GLB341.9E+ VBI60.40-25L

Podłączenie elektryczne	
Airmax ²	Zawór GLB341.9E+ VBI60.40-25L
Przewód czarny (stała faza L)	Przewód czarny
Przewód brązowy (faza sterująca)	Przewód biały
Przewód siwy (neutralny)	Przewód niebieski
Przewód żółto-zielony (ochronny)	Brak



Rysunek 17 Zawór typ: AZV643



Rysunek 18 Sposób podłączenia zaworu AZV 643


Podłączenie elektryczne	
Airmax ²	Zawór AZV 643
Przewód czarny (stała faza L)	Przewód brązowy
Przewód brązowy (faza sterująca)	Przewód czarny
Przewód siwy (neutralny)	Przewód niebieski
Przewód żółto-zielony (ochronny)	Brak

8.3.11 Podłączenie modułu internetowego

Moduł internetowy należy podłączyć do modułu regulatora pompy ciepła za pośrednictwem interfejsu ecoLINK2 i adapteru EL2adapter. Interfejs ecoLINK2 oraz adapter EL2adapter wchodzi w skład zestawu ecoNET300-PC.

Czynności:

1. Wyłączyć pompę ciepła z poziomu menu regulatora i całkowicie odłączyć zasilanie sieciowe od modułu regulatora ecoTRONIC.
2. Podłączyć wtyk USB interfejsu ecoLINK2 do gniazda USB modułu ecoNET300-PC.
3. Podłączyć wtyk zasilacza sieciowego do modułu ecoNET300-PC.
4. Podłączyć ponownie zasilanie sieciowe do modułu regulatora i włączyć pracę pompy ciepła z poziomu menu.
5. Skonfigurować moduł internetowy według opisu w instrukcji modułu.



Rysunek 19 Podłączenie modułu internetowego do sterownika EcoTronic

Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji znajdują się w instrukcji „Instrukcja obsługi modułu internetowego”

8.3.12 Przedłużanie przewodów

Podczas przedłużania przewodów należy się kierować według poniższych wytycznych. W pompie ciepła zastosowano dwa rodzaje czujników temperatury PT1000 oraz KTY, nie należy zamieniać czujników.

Typ		Dostarczone przewody
przewód panelu sterującego	rodzaj	4 x 0,5 mm ²
	Długość ¹	5mb
Czujnik temp. (bufor, zbiornik c.w.u.)	rodzaj	2 x 0,5 mm ²
	Długość ²	5mb
Czujnik temp. (obieg grzewczy)	rodzaj	2 x 0,5 mm ²
	Długość ²	2mb
Przewód (zawór przełączający trójdrogowy c.w.u.)	rodzaj	4 x 1 mm ²
	Długość ²	5mb
Pompy obiegowe (obiegów grzewczych, cyrkulacyjna, wymiennik płytowy-bufor)	rodzaj	3 x 1mm ² (nie ujęty w dostawie) (dodatkowe pompy obiegowe należy podłączyć przez styczniki)
stopień ochrony		IP24

1 Istnieje możliwości przedłużenia przewodu do maksymalnie 30m

2 Istnieje możliwości przedłużenia przewodu do maksymalnie 15m

9. Kaskada

Istnieje możliwość połączenia układu kaskadowego do pięciu jednostek.

Wymagane pojemności zbiornika buforowego w zależności od rodzaju instalacji przedstawiono w poniższych tabelach. Standardowo przy doborze pojemności zbiornika buforowego stosuje się zasadę doboru zładu w ilości 30l/kW mocy nominalnej. W układach kaskadowych przy większej ilości jednostek zład wody buforowej może być nieco mniejszy i zależny jest od ilości jednostek w układzie, waha się w granicach 15-19l/kW mocy nominalnej układu. W tabeli przedstawiono proponowane modele buforów o pojemnościach zbliżonych do wymaganych minimalnych.

Tabela 17. Wymagane pojemności bufora dla jednostek/układów kaskadowych Airmax² 16GT

Ilość jednostek Airmax ² 16GT	Moc grzewcza nominalna jednostki/układu kaskadowego (A7W35) [kW]	Sugerowana minimalna pojemność bufora [l /kW] mocy nominalnej		Sugerowana minimalna pojemność bufora [l]	Proponowany model bufora SG(B)
1	15,6	optymalnie	30	468	500
		min. dla ogrzewania podłogowego	20	312	300
		min. dla ogrzewania grzejnikowego	25	390	400
2	31,2	19		593	800
3	46,8	17		796	800
4	62,4	16		998	1000
5	78	15		1170	1500

Tabela 18. Wymagane pojemności bufora dla jednostek/układów kaskadowych Airmax² 21GT

Ilość jednostek Airmax ² 21GT	Moc grzewcza nominalna układu kaskadowego (A7W35) [kW]	Sugerowana minimalna pojemność bufora [l /kW] mocy nominalnej		Sugerowana minimalna pojemność bufora [l]	Proponowany model bufora SG(B)
1	21	optymalnie	30	630	800
		min. dla ogrzewania podłogowego	20	420	400
		min. dla ogrzewania grzejnikowego	25	525	500
2	42	19		798	800
3	63	17		1071	1000
4	84	16		1344	1500
5	105	15		1575	1500

Tabela 19. Wymagane pojemności bufora dla jednostek/układów kaskadowych Airmax² 26GT

Ilość jednostek Airmax ² 26GT	Moc grzewcza nominalna jednostki/układu kaskadowego (A7W35) [kW]	Sugerowana minimalna pojemność bufora [l /kW] mocy nominalnej		Sugerowana minimalna pojemność bufora [l]	Proponowany model bufora SG(B)
1	26	optymalnie	30	780	800
		min. dla ogrzewania podłogowego	20	520	500
		min. dla ogrzewania grzejnikowego	25	650	800
2	52	19		988	1000
3	78	17		1326	1500
4	104	16		1664	1500
5	130	15		1950	2000

Tabela 20. Wymagane pojemności bufora dla jednostek/układów kaskadowych Airmax² 30GT

Ilość jednostek Airmax ² 30GT	Moc grzewcza nominalna jednostki/układu kaskadowego (A7W35) [kW]	Sugerowana minimalna pojemność bufora [l /kW] mocy nominalnej		Sugerowana minimalna pojemność bufora [l]	Proponowany model bufora SG(B)
1	29,8	optymalnie	30	900	1000
		min. dla ogrzewania podłogowego	20	596	500
		min. dla ogrzewania grzejnikowego	25	745	800
2	59,6	19		1132	1000
3	89,4	17		1520	1500
4	119,2	16		1907	2000
5	149	15		2235	2000


10. Uruchomienie

10.1 Włączenie zasilania

Po wykonaniu wszystkich czynności montażowych i upewnieniu się, że zostały one wykonane prawidłowo, należy włączyć zewnętrzne zasilanie urządzenia. W przypadku poprawnego zasilania dioda na czujniku kolejności i zaniku faz powinna świecić na zielono.

10.2 Włączenie regulatora

Pompa ciepła Airmax² jest wyposażona w regulator ecoTronic200 z panelem dotykowym. Włączenie regulatora następuje przez panel sterujący, który dostarczany jest razem z pompą ciepła. Istnieje możliwość przeniesienia go do 30m na przewodzie 4 x 0,5mm².



Po włączeniu regulatora należy wybrać odpowiedni schemat grzewczy. Patrz instrukcja sterownika instalatora.

10.3 Pierwsze uruchomienie

Po zamontowaniu urządzenia, odpowietrzeniu i sprawdzeniu całej instalacji należy na infolinię serwisową Galmet zgłosić chęć pierwszego uruchomienia. Usługa ta jest dodatkowo płatna i wykonywana przez serwisanta Galmet. Czas pracy sprężarki w momencie „pierwszego uruchomienia” przez serwisanta Galmet nie powinien przekraczać 48 godzin.

11. Ustawienia parametrów

11.1 Temperatura zadana

Niższa temperatura zadana skutkuje bardziej efektywną pracą urządzenia. Dlatego też w instalacjach z pompami ciepła zaleca się ogrzewanie niskotemperaturowe (płaszczynowe). Użytkownik/ instalator może regulować temperaturą zadaną ciepłej wody użytkowej, bufora, zasilania obiegu podłogówki. Temperatura zasilania obiegu grzejnikowego ma wartość zgodną z temperaturą osiągniętą w buforze.

Temperatury te mogą mieć wartość stałą lub być zależne od wskazań czujnika zewnętrznego, w tym przypadku mówimy o krzywej grzewczej.

11.2 Krzywa grzewcza

Krzywa grzewcza przyporządkowuje do danej temperatury zewnętrznej, temperaturę grzania. Krzywą grzewczą można ustalić dla bufora lub obiegu podłogówki.

11.3 Termostat

Panel sterujący może pełnić również rolę termostatu. Aby aktywować tę funkcję należy w ustawieniach danego obiegu włączyć termostat panelowy. Wtedy po osiągnięciu temperatury zadanej na termostacie zostanie wyłączona pompa obiegowa lub pompa ciepła w zależności od wybranego schematu.

11.4 Harmonogram

Użytkownik może skorzystać z ustawienia harmonogramu pracy pompy ciepła jak i pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej.

11.5 Komunikaty błędów

Komunikaty te są zabezpieczeniem urządzenia przed wystąpieniem awarii. Ich wystąpienie jest związane zazwyczaj z niepoprawnie działającą instalacją dolnego lub górnego źródła, w skrajnych przypadkach komunikat związany jest z awarią pompy ciepła.

Tabela 17 Komunikaty błędów występujących w sterowniku, przyczyny i dezaktywacja

Komunikat	powód	wystąpienie/ dezaktywacja błędu	możliwe przyczyny
Wysokie ciśnienie	przekroczenie wysokiego ciśnienia 41 bar	Po czasie postoju nastąpi kolejna próba uruchomienia pompy ciepła. Po trzech kolejnych nieudanych próbach przywrócenia systemu do pracy pojawi się komunikat o błędzie i należy zrestartować ręcznie po uprzednim skonsultowaniu z instalatorem lub serwisem producenta.	• zabrudzone filtry w górnym źródle • za małe przekroje rur na instalacji • zapowietrzony układ górnego źródła • za mała powierzchnia wymiany ciepła (węzownica, wymiennik płytowy) • uszkodzony przetwornik lub brak komunikacji sterownika zaworu z sterownikiem głównym.
Niskie ciśnienie	Spadek niskiego ciśnienia poniżej 0,5 bar	Przy wystąpieniu trzech kolejnych błędów, pojawi się komunikat o błędzie. Należy zrestartować ręcznie po uprzednim skonsultowaniu z instalatorem lub serwisem producenta.	• zabrudzone parownik • uszkodzony wentylator • brak czynnika w układzie chłodniczym • uszkodzony przetwornik lub brak komunikacji sterownika zaworu z sterownikiem głównym.
Brak przepływu	Zbyt mały przepływ na czujniku przepływu	Komunikat zniknie po osiągnięciu odpowiedniego przepływu	• zabrudzone filtry w górnym źródle • za małe przekroje na instalacji • przewężenia na instalacji, zbyt duże opory przepływu (sprawdzić ustawienie minimalnego PWM pompy obiegowej górnego źródła)

			• zapowietrzony układ górnego źródła
Brak zgodności faz	Niezgodność faz, znikanie jednej z faz zasilających, spadek napięcia, duże różnice w napięciu	Po wystąpieniu trzech kolejnych błędów pojawi się komunikat o błędzie. Należy zrestartować ręcznie po uprzednim skonsultowaniu z instalatorem. Błąd ulegnie automatycznemu skasowaniu jeśli w ciągu 60 min błąd się nie pojawi.	• nieprawidłowe podłączenie przewodów fazowych • problem z siecią energetyczną (zalecana konsultacja z dostawcą energii elektrycznej)
Za niska temperatura dolnego źródła	Temperatura powietrza poza zakresem pracy pompy ciepła	Komunikat zniknie samoczynnie jeśli wzrośnie temp. zewnętrzna lub załączymy grzałkę wspomagającą jako zastępcze źródło.	• Za niska temp. zewnętrzna • Uszkodzony czujnik
Zbyt wysoka temperatura za sprężarką	Za wysoka temperatura gorącego gazu	Komunikat zniknie samoczynnie po osiągnięciu odpowiedniego progu temperatury	• brak odbioru ciepła w górnym źródle • zapowietrzony układ • awaria sprężarki • za mało czynnika w układzie chłodniczym
Za wysoka temperatura powrotu	Zbyt wysoka temperatura na powrocie z instalacji	Wyświetlenie po osiągnięciu zbyt wysokiej temperatury na wejściu do pompy ciepła. Zniknie samoczynnie po powrocie temperatury na odpowiedni poziom.	• Brak odbioru ciepła w górnym źródle • Zbyt mała powierzchnia wymiany ciepła (za mała węzownica/ wymiennik płytowy) • Zbyt wysokie nastawa temperatury
Za niska temperatura powrotu	Zbyt niska temperatura na powrocie z instalacji	Wyświetlenie po osiągnięciu zbyt niskiej temperatury na wejściu do pompy ciepła. Zniknie samoczynnie po powrocie temperatury na odpowiedni poziom. Doraźnie uruchamia się grzałka, celem podwyższenia tej temperatury.	• Pierwszy wygrzew instalacji ogrzewania- normalny objaw • Zbyt duży odbiór ciepła
Błąd wentylatora	Uszkodzony wentylator	Po podaniu sygnału ze sterownika do załączenia wentylatora pojawi się błąd, jeżeli mechanicznie wentylator nie zdoła się uruchomić. Należy skonsultowaniu z instalatorem lub serwisem producenta.	• Uszkodzony wentylator • Brak sterowania (należy sprawdzić czy główny regulator podaje napięcie sterownicze 0-10V)
Błąd rozmrażania	Zbyt częste rozmrażanie	Błąd pojawi się jeżeli w czasie blokady rozmrażania wystąpią 3 rozmrozenia. Należy skonsultowaniu z instalatorem lub serwisem producenta.	• Uszkodzony wentylator • Brak sterowania (należy sprawdzić czy główny regulator podaje napięcie sterownicze 0-10V) • Uszkodzony czujnik zewnętrzny lub parownika
Błędy czujników	Uszkodzony czujnik	Błąd wystąpi, gdy rezystancja czujnika wskaże wartość poza zakresem danej charakterystyki. Należy skonsultować się z instalatorem lub serwisem producenta.	• Uszkodzony czujnik • brak połączenia czujnika z regulatorem głównym

11.6 Przekazanie urządzenia użytkownikowi

- Należy objaśnić użytkownikowi funkcje urządzeń zabezpieczających oraz działanie urządzenia w wybranym schemacie grzewczym
- Przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi i możliwych zmian nastaw
- Należy szczególnie zwrócić uwagę na wskazówki związane z bezpieczeństwem
- Przypomnieć użytkownikowi o konieczności kontroli poprawności urządzenia oraz całej instalacji.
- Należy przypomnieć użytkownikowi o konieczności okresowych przeglądów (co 18 miesięcy). Chęć przeglądu należy zgłaszać na infolinię serwisową Galmet
- Należy przekazać użytkownikowi wszystkie dokumenty i instrukcje dostarczone z urządzeniem.

12. Przeglądy i konserwacja

12.1 Przeglądy okresowe

Przeglądy okresowe służą kontroli poprawności działania produktu. Przeglądy dla zachowania gwarancji powinny być wykonywane co 18 miesięcy. Chęć wykonania przeglądu użytkownik zgłasza na infolinię serwisową Galmet: 77 40 34 530.

12.2 Kontrola parametrów instalacji i konserwacja

Kontrola parametrów instalacji ma na celu wykrycie wszelkich nieprawidłowości działania urządzenia. Nieprawidłowości te mogą również wynikać z niepoprawności działania instalacji dolnego i górnego źródła. Czynnościami konserwacyjnymi jest regulacja, kontrola układu hydraulicznego obiegu grzania i obiegu gruntowego wymiennika, wymiana elementów ulegających zużyciu eksploatacyjnemu.

Ingerencja w urządzenie przez osobę nieuprawnioną będzie skutkowała wykluczeniem z ochrony gwarancyjnej.

Lista kontrolna przeglądu zawarta jest w karcie gwarancyjnej urządzenia.

13. Recykling, odpady

13.1 Opakowanie

Zutylizować opakowanie transportowe w sposób prawidłowy

13.2 Urządzenie

Utylizować produkt i wyposażenie w prawidłowy sposób. Nie dopuszczalne jest usuwanie urządzenia wraz z typowymi odpadami domowymi. Urządzenie jest napełnione czynnikiem chłodniczym. Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów.

13.3 Czynnik chłodniczy

Układ chłodniczy urządzenia napełniony jest czynnikiem chłodniczym R410A. Układ jest hermeticznie zamknięty. Czynnik chłodniczy należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Odzysk czynnika chłodniczego może być przeprowadzony tylko przez wykwalifikowane osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



„GALMET Sp. z o.o.” Sp. K.
48-100 Głubczyce, Raciborska 36

Oświadczam, że wyrób:

Pompa ciepła powietrze-woda Airmax²
Modele: Airmax² 6GT, Airmax² 9GT, Airmax² 12G, Airmax² 15GT,
Airmax² 16GT, Airmax² 21GT, Airmax² 26GT, Airmax² 30GT

Do których odnosi się niniejsza deklaracja są zgodne z n/w dyrektywami:

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD): 2014/35/UE
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC): 2014/30/UE
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE): 2012/19/UE
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

oraz normami:

PN-EN 60335-1:2012/A2:2019	Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 60335-2-40:2004/A13:2012	Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy
PN-EN 62233:2008	Metody pomiaru pól elektromagnetycznych elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego z uwzględnieniem narażenia człowieka
PN-EN 378-2:2017-03	Instalacje chłodnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska – Część 2: Projektowanie, konstrukcja, badanie, znakowanie i dokumentowanie
PN-EN IEC 55014-1:2021-08	Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Część 1: Emisja
PN-EN IEC 55014-2:2021-08	Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Część 2: Odporność
PN-EN IEC 61000-3-11:2020-01	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-11: Poziomy dopuszczalne – Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia – Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A podlegające przyłączeniu warunkowemu
PN-EN 61000-3-12:2012	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-12: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu dla odbiorników o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i < lub = 75 A przyłączonych do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia
PN-EN 14825:2019-03	Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy oraz pompy ciepła ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń – Badanie i ocena w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej
PN-EN 12102-1:2018-03	Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami – Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej – Część 1: Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze i ziębiarki do procesów przemysłowych
PN-EN 14511-1:2023-02	Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym – Część 1: Terminy i definicje
PN-EN 14511-2:2023-02	Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym – Część 2: Warunki badań
PN-EN 14511-3:2023-02	Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym – Część 3: Metody badań
PN-EN 14511-4:2023-02	Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła do grzania i ziębienia oraz ziębiarki do procesów przemysłowych, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym – Część 4: Wymagania

Głubczyce 01.02.2023

(Miejscowość i data)

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Galar

(Podpis osoby upoważnionej)