

# ŚWIADECTWO

## Nr S/602/2018/K5

**Kocioł wodny typu GENESIS KPP 29  
o mocy nominalnej 29 kW zasilany pelletem podawanym automatycznie**

Producent:

GALMET Sp. z o.o. Sp. K.  
ul. Raciborska 36, 48 – 100 Głubczyce

**Wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2012 badania, potwierdzają spełnienie wymagań 5 klasy.**

Charakterystyka energetyczno – emisyjna kotła GENESIS KPP 29 o mocy nominalnej 29 kW na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Pracowni Badań Kotłów, Laboratorium Centrum Badań Środowiska SORBCHEM Sp. z o.o. Wyniki badań zostały zamieszczone w sprawozdaniu z badań nr 602/2018 z dnia 20.11.2018 r.

Parametr	Jednostka	Wyniki badań		Wymagania normy PN-EN 303-5:2012 dla klasy 5
Sprawność	%	90,2 – 91,1		≥ 88,5
<b>Emisja zanieczyszczeń *)</b>				
<b>Parametr</b>		<b>Moc nominalna</b>	<b>Moc minimalna</b>	
CO	mg/m <sup>3</sup>	154	309	≤ 500
OGC	mg/m <sup>3</sup>	1,6	7,7	≤ 20
Pył	mg/m <sup>3</sup>	27	33	≤ 40

\*) wartości w przeliczeniu na 10% O<sub>2</sub>

Świadectwo zostało wydane na prośbę Zleceniodawcy. Świadectwo obowiązuje jeżeli producent nie wprowadza żadnych zmian technicznych w produkowanym urządzeniu, bez uzgodnienia zastosowanych zmian z Laboratorium wykonującym badanie.

*Data wystawienia świadectwa: 20.11.2018 r.*

Kierownik Pracowni Badań Kotłów

mgr inż. Arkadiusz Ciepliński

Prezes Zarządu

mgr Zdzisław Brajlích

Laboratorium akredytowane w zakresie badań energetyczno - emisyjnych kotłów grzewczych nr AB 1302.  
Szczegółowy zakres akredytacji znajduje się na stronach Polskiego Centrum Akredytacji.

