

ŚWIADECTWO

S/184/2019/ED

W Laboratorium Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o.o. przeprowadzono badania energetyczno - emisyjne kotła typu:

**GENESIS KPP o mocy nominalnej 14 kW
zasilanego pelletem podawanym automatycznie**

kotłowego producentem jest GALMET Sp. z o.o. Sp. K. ul. Raciborska 36, 48-100 Głubczyce.

Celem badań była ocena spełnienia wymagań energetyczno – emisyjnych zgodnie z wymaganiami ekoprojektu określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Wykonane badania ciepłno – emisyjne potwierdzają spełnienie wymagań Ekodesign.


Przedstawioną w poniższej tabeli charakterystykę energetyczno – emisyjną kotła GENESIS KPP o mocy nominalnej 14 kW nr seryjny 11K000000/07-125000 wykonano na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Pracowni Badań Kotłów, Laboratorium Centrum Badań Środowiska SORBCEM Sp. z o.o. Pełne wyniki badań zostały zamieszczone w sprawozdaniu z badań nr 184/2019 z dnia 25.04.2019 r.

Parametr		Jednostka	Wartość	Wymogi ekoprojektu
Wytworzone ciepło użytkowe	P _n - przy mocy nominalnej	kW	15	-
	P _p - przy 30% mocy nominalnej	kW	4,2	-
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń - η _s		%	81	≥75 dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej ≤20 kW ≥77 dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej >20 kW
<i>Sezonowa emisja substancji pyłowych i gazowych - S_{sezon}</i>				
CO		mg/m ²	235	≤ 500 mg/m ³
OGC		mg/m ²	6	≤ 20 mg/m ³
Pył		mg/m ²	35	≤ 40 mg/m ³
NO _x		mg/m ²	130	≤ 200 mg/m ³
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z załącznikiem II do Rozporządzenia Delegowanej Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne				
Klasa efektywności energetycznej				A+

Pomiar zużycia energii elektrycznej wykonano metodą nie objętą zakresem akredytacji

Ruda Śląska, 25.04.2019 r.

Kierownik Pracowni Badań Kotłów



mgr inż. Arkadiusz Ciepliński

Prezes Zarządu



mgr Zdzisław Brajlich